

№ 003802



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
№ РОСС RU.31675.04ПБК0  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Срок действия с 15.08.2023г по 14.08.2028г.

Код ОКПД 2 20.30.22.170

№ **РОСС RU.OC47.H002493**

Код ТН ВЭД 3214 10 100 1

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКОНФЛЕКС» (ООО «МАРКОНФЛЕКС»)  
ОГРН1117847012140. ИНН 7814488870. КПП 781001001. Адрес: город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 19, корпус 1, литер А, помещение 27-Н, офис 8, телефон: 8(812) 648-17-55, email: info@m-fl.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКОНФЛЕКС» (ООО «МАРКОНФЛЕКС»)  
ОГРН1117847012140. ИНН 7814488870. КПП 781001001. Адрес: город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 19, корпус 1, литер А, помещение 27-Н, офис 8, телефон: 8(812) 648-17-55, email: info@m-fl.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.OC47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая марки «UNIKA Огнестойкая», изготовленная в соответствии с ТУ 2254-002-69263032-2013  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости – EI 240 при заполнении линейных швов (глубина заделки шва 200 мм, толщине шва 30 мм) фрагмента стеновой конструкции.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 20308 от 07.08.2023 г.,  
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТ.001.ИЦ.17 до 16 февраля 2026 г

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 2254-002-69263032-2013

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Лейкина М.А.

